

**Formular F5**

Obiectiv:

MODERNIZARE CENTRALA TERMICĂ ȘI INSTALAȚIE DE ÎNCĂLZIRE LA  
 SECȚIA DE POMPIERI DIN VIȘEU DE SUS  
 STR. LIBERTĂȚII, NR. 16, JUD. MARAMUREȘ  
 - INSTALATII TERMICE -

Proiectant:

SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII SA  
 BAIA MARE

**Fisa tehnica nr. 3**

Boiler rapid 500 litri

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Boiler cu dublă serpentină din cupru, confecționat din tablă oțel de 5 mm cu capace din tablă oțel de 8 mm		
	Putere termică: 70 kW		
	Putere electrică: 9 kW; 400 V; 50 Hz		
	Capacitate 500 litri		
	H = 1620 mm; Ø = 660 mm		
	Husă cu fermoar, izolație de vată minerală cu folie de aluminiu		
	Opțional: termomanometru, anod de magneziu, supapă de siguranță		
II	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
1	Act de omologare sau agreere		
III	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
1	Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
IV	Conditii de garantie si postgarantie		
1	Termen de garantie [ani]: 2		
V	Alte conditii cu caracter tehnic		
1	Certificatul de garantie si certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii		

Precizare: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0, 1 responsabilitatea completarii coloanelor 2,3 revine ofertantului.

Proiectant.

Ofertant