

Formular F5

Obiectiv:

MODERNIZARE CENTRALA TERMICĂ ȘI INSTALAȚIE DE ÎNCĂLZIRE LA
 SECȚIA DE POMPIERI DIN VIȘEU DE SUS
 STR. LIBERTĂȚII, NR. 16, JUD. MARAMUREȘ
 - INSTALATII TERMICE -

Proiectant:

SC ANTREPRIZA MONTAJ
 INSTALAȚII SA
 BAI A MARE

Fisa tehnica nr. 4

Vas de expansiune închis protecție boiler - 80 l

Nr. Crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
I	Parametrii tehnici si functionali		
1	Volum: V= 80 L		
	Membrana cauciuc special		
	Temperatura maxima: 99°C		
	Presiunea maxima de functionare : 10 bar		
	Dimensiuni (Ø x H) - 400 mm x 805 mm		
	Racord: φ 1 "		
II	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
1	Act de omologare sau agreere		
III	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
1	Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
IV	Conditii de garantie si postgarantie		
1	Termen de garantie [ani]: 1		
V	Alte conditii cu caracter tehnic		
1	Certificatul de garantie si certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii		

Precizare: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0, 1 responsabilitatea completarii coloanelor 2,3 revine ofertantului.

Proiectant.

Ofertant

