

**Formular F5**

Obiectiv:

MODERNIZARE CENTRALA TERMICĂ ȘI INSTALAȚIE DE ÎNCĂLZIRE LA  
 SECȚIA DE POMPIERI DIN VIȘEU DE SUS  
 STR. LIBERTĂȚII, NR. 16, JUD. MARAMUREȘ

Proiectant:

SC ANTREPRIZA MONTAJ INSTALAȚII SA  
 BAI A MARE

**Fisa tehnica nr. 8**

Pompa de circulatie - preparare acm

Nr. Crt.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0	1	2	3
1	Pompa de circulatie cu turatie variabila		
	Puncte de functionare la: G = 3.00 mc/h, H = 1.20 m col H2O		
	Pn6, Tapa=-10...95°C		
	Racorduri filetate 1" / G 1 1/2"		
	Alimentare electrica: 1~230V, 50 HZ		
	Putere electrica: = 190 W		
II	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
1	Act de omologare sau agreere		
III	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
1	Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normelor si standardelor in vigoare. Se vor respecta cerintele standardului ISO 9001		
IV	Conditii de garantie si postgarantie		
1	Termen de garantie [ani]: 2		
V	Alte conditii cu caracter tehnic		
1	Certificatul de garantie si certificat de conformitate/declaratie de conformitate a calitatii		

Precizare: Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0, 1 responsabilitatea completarii coloanelor 2,3 revine ofertantului.

Proiectant.

Ofertant